

Faktúra č.: 72022

Dodávateľ: J.S.SLOVAK TRADE s.r.o. Štúrová 9 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 36516864 DIČ: 2022187937 Bank. Spojenie: SK 74 7500 0000 0040 2837 5152 OR OS Prešov, vložka číslo:17399/P, oddiel:Sro E-mail: jan.technic@gmail.com č.t. 0944 256 968	Variabilný symbol:72022 Konštantný symbol: 0308
	Zákazka: Petrovce
	Zákazník : Obecný úrad Petrovce Petrovce 89, 094 31 IČO: 00332674 DIČ: 2020630315
Dátum dodania: 07.11.2022 Dátum vyhotovenia: 07.11.2022 Dátum splatnosti: 11.11.2022 Spôsob úhrady: prevodom/ hotovosť Spôsob dopravy: osobne/poštou	Konečný príjemca: Obecný úrad Petrovce Petrovce 89, 094 31

p.č.	Názov	Počet	%zľav	za mj	po zľave	spolu	za mj	spolu eur
1.	Fakturujeme Vám za odbornú ročnú prehliadku plynového zariadenia – základná škola v Petrovciach.	2.		60,-				120,-

• **K úhrade : 120,- eur**

Nie sme platcami DPH

Spracoval: Jan Smolko

Prevzal dňa: _____



PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE PLYNOVÉHO SPOTREBIČA

Názov a typ spotrebiča: plynový kotol PROTHERM 50PLO

palivo: zemný plyn

Výrobné číslo spotrebiča: 0202140133850PLO14

Názov prevádzkovateľa: **Obecný úrad Petrovce - škola**

Adresa: Petrovce 89, 094 31

IČO.: 00332674

Dávam súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania tejto správy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Podpis prevádzkovateľa spotrebiča - správca:

Meno a priezvisko revízneho technika: **Ján Smolko**

Číslo osvedčenia revízneho technika: 0001IP PO2017 PZ RT B f,g,h

Názov oprávnenej firmy: J.S.SLOVAK TRADE s.r.o

Adresa: Štúrová 9 Prešov 080 01

Číslo oprávnenia: 750 - 27427

IČO: 36 516 864 č.tel: 0944 256 968

Dátum uvedenia spotrebiča do prevádzky: 2002

Pravidelný servis: ano

PRI NEKONDENZAČNÝCH A KONDENZAČNÝCH KOTLOCH

- kontrola prípadné vyčistenie tepelného výmenníka: vykonané
- kontrola prípadné vyčistenie hlavných horákov a spaľovacej komory : vykonané
- kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostátov: vykonané
- kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín: vykonané
- kontrola činnosti obehového čerpadla: vykonané
- kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži: vykonané
- kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru: vykonané
- kontrola a v prípade potreby vyčistenie magnetického filtra vykurovacej sústavy: nie
- kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému : vykonané
- kontrola tlakov plynu na trysky: vykonané
- kontrola anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu TUV: nie
- orientačná kontrola elektroinštalácie: vykonané
- kontrola havarijných stavov kotla: vykonané
- kontrola okolia spotrebiča analyzátorom spalín CO : vykonané – CO - 0ppm

LEN PRI KONDENZAČNÝCH KOTLOCH

- kontrola spaľovania, prípadné nastavenie:
- kontrola , vyčistenie ventilátora:
- vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu:

Výsledok prehliadky – odporúčania:

Spotrebič – plynový kotol PROTHERM je schopný bezpečnej prevádzky.

Odporúčam výmenu kotla z dôvodu veku a opotrebenia.

Prehliadka vykonaná v Petrovciach dňa 07.11.2022

Následná prehliadka 11/2023

Rozdeľovník: 1x prevádzkovateľ

1x revízny technik PZ

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE PLYNOVÉHO SPOTREBIČA

Názov a typ spotrebiča: plynový kotol PROTHERM 50PLO

palivo: zemný plyn

Výrobné číslo spotrebiča: 0202140133950PLO14

Názov prevádzkovateľa: **Obecný úrad Petrovce - škola**

Adresa: Petrovce 89, 094 31

IČO.: 00332674

Dávam súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania tejto správy o ochrane osobných údajov.

Podpis prevádzkovateľa spotrebiča - správca:

Meno a priezvisko revízneho technika: **Ján Smolko**

Číslo osvedčenia revízneho technika: 0001IP PO2017 PZ RT B,f,g,h

Názov oprávnenej firmy: J.S.SLOVAK TRADE s.r.o

Adresa: Štúrová 9 Prešov 080 01

Číslo oprávnenia: 750 - 27427

IČO: 36 516 864 č.tel: 0944 256 968

Dátum uvedenia spotrebiča do prevádzky: 2002

Pravidelný servis: ano

PRI NEKONDENZAČNÝCH A KONDENZAČNÝCH KOTLOCH

- kontrola prípadné vyčistenie tepelného výmenníka: vykonané
- kontrola prípadné vyčistenie hlavných horákov a spaľovacej komory : vykonané
- kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostátov: vykonané
- kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín: vykonané
- kontrola činnosti obehového čerpadla: vykonané
- kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži: vykonané
- kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru: vykonané
- kontrola a v prípade potreby- vyčistenie magnetického filtra vykurovacej sústavy: nie
- kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému : vykonané
- kontrola tlakov plynu na trysky: vykonané
- kontrola anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu TUV: nie
- orientačná kontrola elektroinštalácie: vykonané
- kontrola havarijných stavov kotla: vykonané
- kontrola okolia spotrebiča analyzátorom spalín CO : vykonané – CO - 0ppm

LEN PRI KONDENZAČNÝCH KOTLOCH

- kontrola spaľovania, prípadné nastavenie:
- kontrola , vyčistenie ventilátora:
- vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu:

Výsledok prehliadky – odporúčania:

Spotrebič – plynový kotol PROTHERM je schopný bezpečnej prevádzky.

Odporúčam výmenu kotla z dôvodu veku a opotrebenia.

Prehliadka vykonaná v Petrovciach dňa 07.11.2022

Následná prehliadka 11/2023

Rozdeľovník: 1x prevádzkovateľ

1x revízny technik PZ