

Obec Petrovce
OcÚ Petrovce 89, 094 31 Petrovce

k sp.: 23/2022-003
V Petrovciach dňa 18.01.2022

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

verejnou vyhláškou.

Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou (IČO: 44104944) podal dňa 18.01.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby :

„Petrovce, IBV 40 RD“,

ČLENENIE STAVBY NA PS A SO

PS 01 — Prevádzkový súbor – Trafostanica

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody

Úsek 01 - *Nové VN vedenie*

Úsek 02 - *Nové NN vedenie*

Úsek 03 - *Optické káblové vedenie*

ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Petrovce, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Jedná sa o líniovú inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie - je zriadenie novej priebežnej kioskovej trafostanice pre napojenie novej lokality IBV v obci Petrovce. Predmetnom projektu je taktiež zriadenie nového podzemného VN vedenia pre napojenie novej trafostanice, ktoré bude náhradou za existujúce nadzemné VN vedenie určené na demontáž. Projekt tiež rieši zriadenie nového podzemného NN vedenia pre napojenie novej lokality IBV.

Predmet návrhu na umiestnenie:

- Nová priebežná kiosková trafostanica HKP inštalovaným transformátorom o výkone 400 kVA ako náhrada za existujúcu demontovanú priehradovú trafostanicu

- Nové podzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným káblom 3x(NA2XS2Y 1x150 RM/25) v celkovej dĺžke 677 m
- Nové nadzemné NN vedenie vyhotovené izolovanými káblami NFA2X 4x120 v celkovej dĺžke 27 m
- Nový jednoduchý betónový podperný bod NN vedenia
- Nové podzemné NN vedenie vyhotovené izolovanými káblami NAYY-J 4x150 v celkovej dĺžke 1 813 m
- Nová plastová pilierová skriňa SR, resp. SPP v celkovom počte 16 ks
- Nová chránička HDPE 40/33 pre nový optický kábel v celkovej dĺžke 2 486 m

Zdôvodnenie stavby

Navrhovaná stavba je vyvolaná novými výkonovými požiadavkami v danej lokalite obce zapríčinených výstavbou IBV.

Charakteristika územia, popis trasy

Stavba sa nachádza v katastri obce Petrovce. Stavenisko je dobre prístupné pre mechanizmy a dopravu materiálu po miestnych komunikáciách a poľných cestách. Po realizácii stavby sa terén uvedie do pôvodného stavu.

Nová priebežná kiosková trafostanica sa zriadi vo voľnom teréne na parcele KN-C 408/24 (UOE 1-2224).

Do trafostanice sa namontuje nový transformátor o výkone 400 kVA.

Namontuje sa VN poistková skriňa Rotoblok 24 a 7 vývodový NN rozvádzač, pričom bude obsadených 5 vývodov.

V zmysle PNE 35 7149 bude rozvádzač z prednej strany montážneho panelu vybavený svietidlom, ktoré bude pripojené pred hlavným ističom. Vodič PEN musí byť pripojený k svorke určenej na pripojenie ochranného vodiča.

Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hľadiska dodržania hladiny hluku.

Nové podzemné VN vedenie pre napojenie novej kioskovej trafostanice prejde do zeme na existujúcom betónovom podpernom bode, ktorý je zriadený uprostred roľníckeho poľa. Navrhovaný VN kábel bude vedený v zemi vo voľnom teréne, na okraji budúcej miestnej komunikácie, resp. v telese budúceho chodníka. Tento kábel sa ukončí vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej trafostanice.

Z VN rozvádzača novej kioskovej trafostanice vyústi nový podzemný VN kábel, ktorý bude vedný späť do lokality novej IBV, z časti v spoločnej trase s hore uvedeným navrhovaným VN káblom. Tento kábel bude vedený naprieč celou novou lokalitou IBV, na jej druhý koniec a bude uložený vo voľnom teréne, resp. v teréne, kde rastie riedky porast. Podľa návrhu novej IBV bude tento kábel uložený na okraji miestnej komunikácie, resp. v navrhovanom chodníku.

Za novou navrhovanou lokalitou IBV bude navrhovaný VN kábel vedený vo voľnom teréne a ukončí sa na existujúcom betónovom podpernom bode, kde sa tento kábel napojí späť na existujúce VN vedenie.

Celková dĺžka nového podzemného VN vedenia je 677 m.

Po zriadení hore uvedených nových podzemných káblov sa existujúca časť nadzemného VN vedenia, ktorá je vedená ponad navrhovanú lokalitu IBV zdemontuje.

Navrhované plastové pilierové rozpojovacie skrine SR, resp. pilierové poistkové skrine SPP, v celkovom počte 16 ks sa zriadia vo voľnom teréne, na okraji navrhovanej miestnej komunikácii, resp. na okraji telesa navrhovaného chodníka, na verejne prístupnom mieste.

Z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice vyústi celkovo päť nových podzemných NN káblov.

Z celkového počtu päť, budú tri kably vedené do lokality novej IBV, v spoločnom výkope s navrhovaným VN káblom a budú napájať skrine v tejto lokalite.

Zvyšné 2 kably budú vedené v zemi vo voľnom teréne, na okraji navrhovanej miestnej komunikácie, resp. v telese navrhovaného chodníka smerom k štátnej ceste 111. triedy. Jeden z týchto káblov bude napájať 2 ks nových pilierových skriň, ktoré budú napájať parcely v novej IBV.

Druhý kábel bude vedený ďalej k štátnej ceste III. triedy a prejde riadeným pretláčaním popod existujúcu miestnu cestu. Na druhej strane cesty bude tento kábel vedený v zemi vo voľnom teréne a privedie sa k novému jednoduchému betónovému podpernému bodu, na ktorom prejde navrhované NN vedenie zo zeme do vzduchu.

Celková dĺžka nového podzemného NN vedenia je 1 813 m.

Nový betónový podperný bod sa zriadi vo voľnom teréne vedľa autobusovej zastávky. Nové nadzemné NN bude ďalej vedené vzduchom, v novej trase, ponad dvor rodinného domu a ukončí sa na existujúcom podpernom bode NN vedenia.

Celková dĺžka nového nadzemného NN vedenia je 27 m.

Do trás navrhovaných podzemných VN a NN vedení sa uloží chránička pre podzemný optický kábel v celkovej dĺžke 2 486 m.

Údaje o vlastníckom, alebo inom práve k pozemkom

- K pozemkom v pôvodnej trase elektrického vedenia má žiadateľ iné právo v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike, resp. na základe predchádzajúcej legislatívy, platnej v čase zriadenia tohto zariadenia.

- Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme.

- Podľa § 108 ods. 2 písm. g) sa jedná o výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny (v zmysle zákona o energetike) pre ktoré možno pozemky vyvlastniť vo verejnom záujme. Súhlasy vlastníkov sa v zmysle § 38 stavebného zákona z tohto dôvodu neprikladajú.

- ***Žiadateľ je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a má oprávnenie na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete.***

Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel v súlade s §§ 36 a 37 stavebného zákona a vyhl. MZP SR č. 453/2000 Z.z., § 10 oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne **nariaduje** na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

14.02.2022 o 10⁰⁰ hod.

so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade – Obecnom úrade v Petrovciach, Petrovce 89 - zasadačka úradu a následným pokračovaním na mieste stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumý o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote (na jeho žiadosť) svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na spoločnom obecnom (stavebnom) úrade – spoločnej úradovni v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová 333/3, pondelok od 8⁰⁰ hod. do 17⁰⁰ hod., streda od 8⁰⁰ hod. do 15⁰⁰ hod., piatok od 8⁰⁰ hod. do 12⁰⁰ hod. a pri ústnom pojednávaní. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej (zvlášť rozsiahlej) stavby tunajší stavebný úrad oznamuje aj verejnou vyhláškou, ktorou upovedomuje všetkých účastníkov konania, nakoľko sa jedná o veľký počet účastníkov konania. Stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania je povinný strpieť miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k tomuto účelu ich prístupniť.

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli obce Petrovce po dobu 15 dní a oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a internetovej stránke Obce Petrovce. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Ján Jenčo
Starosta obce

Príloha : situácia osadenia stavby
Vybavuje: Ing. Katarína Dvorská, Telefón: 0911 853 970

Oznámenia sa doručí:

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 23/2022-003 zo dňa 18.01.2022
(podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona – oznámenie územného rozhodnutia líniovej stavby)

Na vedomie

- 1./ Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení
EL PRO KAN, M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
- Ing. Michal Kandala (projektant)
2. Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce

Dotknutým orgánom:

- 1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,
- 2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- 4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
- 6./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
- 7./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 8./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
- 9./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 10./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou
- 11./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 12./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov nad Topľou
- 13./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 14./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01
- 15./ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A , 040 01 Košice

Vyvesené dňa: 19.01.2022

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby