

Obec Petrovce
OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce

Číslo sp.: 432/2019-005
V Petrovciach dňa 10.02.2020

Vec

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA

STAVEBNÉ POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou podala dňa 18.12.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“ na pozemkoch parc. č. C-KN 301/2, 301/4, 553/13 a E-KN 473/2 k.ú. Petrovce, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie pod č. 366/2019-004 zo dňa 21.10.2019, právopl. dňa 21.11.2019.

Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona číslo 50/1976 Zb. "o územnom plánovaní a stavebnom poriadku" v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

STAVBA:

„IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“

Stavebné objekty : *SO 01 — Silnoprúdové elektrické rozvody*

- Úsek 01— Nové NN vedenie

SO 02 — Rozšírenie verejného osvetlenia

Prevádzkové súbory: *stavba neobsahuje prevádzkové súbory*

- líniová inžinierska stavba umiestnená v k.ú. obce Petrovce na pozemkoch parc. č. register "C" 387/2, 305/5 (LV nezaložený podľa E-KN parc. č. 473/2),

305/3, 304/2, 388, 301/2, 301/4, 301/1, 553/13 (nové podperné body na parc. č. 301/2, 301/4, 553/13 a E-KN 473/2) v kat. území Petrovce sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/ 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 10 vyhl. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto záväzné podmienky:

1./ Stavba bude umiestnená v zmysle podmienok uvedených v rozhodnutí o umiestnení stavby č. rozh. 366/2019-004 zo dňa 21.10.2019, právopl. 21.11.2019 a podľa situácie osadenia stavby v M 1:1000, ktorá overená v tomto konaní tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad.

Stavba bude pozostávať z týchto objektov:

Stavebné objekty : SO 01 — Silnoprúdové elektrické rozvody

- Úsek 01— Nové NN vedenie

SO 02 — Rozšírenie verejného osvetlenia

Navrhovaná úprava NN vedenia - úsek 02 v jest, trase od jest. trafostanice po p.b. na parc. č. 319 nie je predmetom tohto stavebného povolenia (v zmysle § 56 ods. g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa, sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje).

Popis stavby:

Súčasný stav:

Nová lokalita individuálnej výstavby bez možnosti napojenia elektrickou energiou

Navrhovaný stav:

Predmetom povolenia stavby je:

- zriadenie nového nadzemného NN vedenia izolovaným káblom NFA2X 4x120 v celkovej dĺžke 212m
- zriadenie nových betónových podperných bodov NN vedenia v celkovom počte 6 kusov
- rozšírenie rozvodu verejného osvetlenia káblom NFA2X 2x25v celkovej dĺžke 212 m

SO 01 — Silnoprúdové elektrické rozvody

- Úsek 01— Nové NN vedenie

Popis riešenia:

Nové betónové podperné body sa osadia do voľného terénu popri štátnej ceste III. triedy resp. exist. poľnej ceste v zastavanom území obce Petrovce v celkovom počte 6 ks. Nové nadzemné NN vedenie sa vyhotoví novým izolovaným káblom vedeným po nových, resp. po vymenených podperných bodoch v celkovej dĺžke 212 m.

Podperné body, rozmiestnenie podperných bodov, montážne prvky a izolátory vyhovujú podľa STN 33 3300 a tým je zaručené, že pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných 5m a nad komunikáciou 6m. Existujúce stĺpy v spoločnej trase sa vymenia za nové betónové umiestnené na rovnakých parcelách ako sú existujúce.

Výkopové práce je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné uviesť do pôvodného stavu napr. osiatím trávou. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov musí byť kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m.

SO 02 — Rozšírenie verejného osvetlenia

Popis riešenia :

V rozsahu stavby bude vedený po novopostavených podperných bodoch aj vodič verejného osvetlenia 1-NFA2X 2 x 25RM vedený pod káblom 1-NFA2X 4 x 12ORM (na opačnej strane stožiaru) vo vzdialenosti 0,5 m. Samonosný kábel 1-NFA2X 2 x 25RM bude uchytený v kotevných svorkách klinových a nosných svorkách podľa popisov zrejmych z výkresov č. 02. Pre uchytenie svoriek sa na podperných bodoch použijú strmeňové objímky s okom resp. s hákom. Na novopostavené podperné body budú inštalované nové nosiče svietidiel so svorníkovými strmeňmi, na ktorých budú inštalované nové svietidlá verejného osvetlenia, ktoré budú k rozvodu verejného osvetlenia VO a PEN vodiča pripojené prostredníctvom káblov CYKY-J 3 x 2,5mm².

Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval:

Ing. Michal Kandala, EL PRO KAN, M.R: Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou - *autorizovaný stavebný inžinier RČ-5602*A2- komplexné architektonické a inžinierske služby*

Spôsob uskutočnenia stavby: zhotoviteľom na základe výberového konania.

Investor stavby je povinný do 15 dní od skončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu vybraného dodávateľa stavby.

Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka. Zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok stavebného povolenia. Stavebný dozor vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Termín začatia prác na stavbe oznámi stavebník tunajšiemu stavebnému úradu písomnou formou.

Predpokladaný termín ukončenia stavby: do 24 mesiacov od začatia stavby

2./ Stavba bude umiestnená a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní dňa 10.02. 2020, ktorá overená v tomto konaní tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

3./ **Akékoľvek zmeny možno realizovať len po predchádzajúcom odsúhlasení stavebným úradom.**

4./ V zmysle § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby orgánom alebo organizáciou k tomu oprávnenou alebo zodpovedným geodetom.

5./ Pri uskutočnení stavby musia byť dodržané ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ktoré ustanovuje vyhl.č. 532/2002 Z.z. ďalej právne a technické normy, predpisy hygienické, protipožiarne a predpisy na ochranu ŽP.

6./ Pred započatím zemných prác na stavbe je investor povinný zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie existujúcich podzemných vedení prostredníctvom správcov týchto vedení a zabezpečiť ich ochranu.

7./ *Počas výstavby energetického diela je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. Prípadne škody na cudzích nehnuteľnostiach je investor povinný uhradiť v plnej výške.*

8./ Ďalšie podmienky, ktorými sa zaistí rešpektovanie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy.

8.1. / Investor stavby počas prác na povolenej stavbe v plnom rozsahu dodrží všetky podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydané Obcou Petrovce pod č.sp. 366/2019 - 004 zo dňa 21.10.2019, právopl. 21.11.2019.

8.2/ Krajský pamiatkový úrad Prešov, vyj. č. KPUPO-2019/21171-2/75732/HM zo dňa 20.09.2019:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil a nezničil

8.3 / SPP- distribúcia a.s. Bratislava, vyj. č. TD/NS/0337/2019/Va zo dňa 03.09.2019:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovody, STL prípojky, plynárenské zariadenia,

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dni pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú

inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod..

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne.

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 2. 9. 2020. ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

8.4/ VSD, a.s. Košice – č. vyj. 21323/2019 zo dňa 06.12.2019:

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami:

V ďalšom realizačnom stupni požadujeme predložiť stavebný objekt úpravy existujúceho distribučného NN vedenia, z ktorého ďalej pokračuje navrhované rozšírenie NN siete.

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o PD pre územné rozhodnutie (list č. 15722/2019, zo dňa 2.9.2019).

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) — žiadateľ (investor): Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvaram Siet'ový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. zaslaním žiadosti na mail sietovy_abchod@vsdas.sk.

Žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii prác na el. zariadení nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Za správnosť a účinnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

K predloženej projektovej dokumentácii (DSP) pre stavebné povolenie nemáme námietky.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

8.5/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyj. č. 6611924449 zo dňa 05.09.2019:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66-ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

8.6/ Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2019/009235-02 zo dňa 04.09.2019:

Predpokladaná stavba z hradiska ochrany vodných pomerov je možná za nasledovných pripomienok :

- pri výstavbe a prevádzke objektu požadujeme dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 „ vodného zákona“.

8.7/ VVS, a.s., závod Košice – vyj. č. 78184/2019/O zo dňa 06.09.2019:

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, so stavbou „IBV Petrovce — Rozšírenie NN vedenia“ súhlasíme za pripomienok:

- v predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod a vodovodné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať VVS, a.s. o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne,
- miesto základov podperných bodov žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na našich zariadeniach bola umožnená ich oprava bez narušenia statiky podperných bodov a to do vzdialenosti minimálne 5 m,
- miesto základov podperných bodov žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na vodovodnom potrubí nedošlo k poškodeniu podperných bodov a to do vzdialenosti minimálne 5 m,
- v pásme ochrany verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- pri výkopových prácach uskutočňovaných v ochrannom pásme sietí je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a vykonávať ich ručne,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- pri križovaní resp. súbehu s podzemnými vedeniami v správe VVS, a.s. žiadame rešpektovať STN 76 6005 — priestorové úpravy vedení technického vybavenia,

- obnažené vodovodné potrubie je možné znovu zasypať iba so súhlasom VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou.

Zároveň Vám oznamujeme, že v obci Petrovce sa nachádza verejná kanalizácia, ktorá nie je v správe VVS, a.s.. -

Do situácie v mierke 1 : 500 sme Vám orientačne zakreslili siete v správe VVS, a.s., ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.

Vyjadrenie VVS, a.s. platí jeden rok odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej resp. verejnej správy.

8.8) SÚC PSK, oblasť Vranov n.T. – vyj. č. SÚCPSK-VT/509/2019 zo dňa 10.09.2019:

Stavba je navrhnutá v súbehu pozemnej komunikácie III/3604 v katastrálnom území Petrovce. Správa a údržba ciest PSK realizáciu stavby podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok:

1. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích pomerov cesty III/3604.

2. Nové podperné body budú umiestnené minimálne 1 m za vonkajšou hranou priekopy.

3. V mieste kríženia nadzemného vedenia s cestou III/3604 požadujeme dodržať príslušnú STN z hľadiska pojazdných výšok.

4. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. III/3604 je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov závalu v zjazdnosti bez priedňov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

5. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (p. Juraj Tiňo — majster strediska, tel.:0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác a umožnil spracovanie fotodokumentácie. V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby.

6. Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu po realizačného zamerania stavby uloženej v cestnom telese cesty III/3604 s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese.

7. Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania.

8. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať prenosné dopravné značenie schválené a odsúhlasené OD1 PZ SR vo Vranove nad Topľou.

9. Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie povolenia príslušným stavebným úradom a pre vydanie povolenia cestným správny orgánom v zmysle ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

8.9/ Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor CD a PK – vyj. č. OU-VT-CDPK-2019/009092-002 zo dňa 30.08.2019:

Pri trase líniovej stavby „IBV Petrovce Rozšírenie NN vedenia" sa nachádzajú stavebné objekty (cesta PSK III/3604), pre ktoré zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií.

K navrhovanej činnosti v uvedenej trase, tak ako je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Michal Kandala, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5602*A2 nemáme pripomienky.

Navrhovanými stavebne - montážnymi prácami bude podľa celkovej situácie dotknutý úsek cesty PSK III/3604 (súbeh a v mieste kríženia nadzemného NN vedenia a cesty). Pre jej ochranu a zabezpečenia premávky na nej požadujeme pri realizácii stavebno-montážnych prác dodržať nasledovné podmienky:

- nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov cesty III/3604,
- v mieste kríženia nadzemného vedenia s cestou III/3604 požadujeme dodržať príslušnú STN z hľadiska prejazdnych výšok,
- novo osadené podperné body nesmú tvoriť pevnú prekážku v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.,
- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou,
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3604 je potrebné vopred prejsť s majetkovým správcom komunikácie,
- neskladovať materiál na cestnom telese, nevláčiť podperné body po vozovke a pri práci mechanizmov s hydraulickými stabilizačnými podperami v mieste ich kontaktu s vozovkou používať vhodné podložky.
- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú zriadenie pracoviska na ceste, je potrebné v časovom predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty),
- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK III/3604 a o určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

8.10/ Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor pozemkový a lesný – vyjadrenie na ústnom prejednaní dňa 18.10.2019 v rámci územného konania:

- pred realizáciou stavby je potrebné rešpektovať § 17 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

8.11/ SVP, š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, vyj č. CS SVP OZ KE 1/2019/253 zo dňa 01.10.2019:

V záujmovom území predmetnej stavby bude navrhované NN vedenie križovať 1 x neupravený potok, (HCP 4-30-09-132), ev. Č. toku 150, v správe našej organizácie, v rkm 4,400.

hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímate k predmetnej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

S navrhovaným technickým riešením rozšírenia NN vedenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri križovaní NN vedenia s vodným tokom žiadame dodržat' STN 73 68 22 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a nové podperné body NN vedenia žiadame osadiť min. 5,0 m od brehovej čiary toku.

2. Začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov a zariadení v správe našej organizácie požadujeme oznámiť na SVP š. p. OZ Košice, Správu povodia Bodrogu, Trebišov, stredisko Vranov nad Topľou p. Kupa č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Kičinko č. tel. 0915 808 533.

3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržat' § 47 a 49 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

5. V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR SVP, š. p. požadujeme doriešiť' najneskôr ku dňu kolaudačného konania majetkovoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť' dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

9./ Dodržat' platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

10./ Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné použiť ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným OR PZ ODI.

11./ Pred započatím prác na stavbe je investor povinný zabezpečiť' na vlastné náklady vytýčenie existujúcich podzemných vedení prostredníctvom ich správcov a zabezpečiť' ich ochranu. (telekom. vedenia miestnej a diaľkovej siete, vodovod a iné vedenia).

12./ Počas výstavby energetického diela je nutné dbať' na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. **Zabezpečiť' ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.**

13./ Prípadne škody na cudzích nehnuteľnostiach je investor povinný uhradiť v plnej výške.

14./ Stavebnou činnosťou narušené plochy uviesť do pôvodného stavu.

15./ Pri realizácii stavby, kde dôjde k prekopávkam príp. podvrtávkam verejných priestorov príp. miestnych komunikácií je investor povinný žiadať o povolenie Obec Vyšný Žipov Akýkoľvek zásah do telesa štátnej cesty je možný iba so súhlasom správcu zariadenia.

16./ Pri výstavbe inžinierskych sietí kde dôjde ku križovaniu navrhovanej stavby s ex. podzemnými vedeniami je potrebné pred započatím prác požiadať ich správcov o vytýčenie káblov v teréne, kde sa dohodnú podmienky pre ich ochranu. Prípadne preložky je možné realizovať iba so súhlasom správcu týchto sietí.

17./ Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu.

17./ Skladovanie stavebného materiálu na verejných priestranstvách je možné len so súhlasom Obce Petrovce.

18./ Prípadný prebytočný odpad zo stavby stavebník počas realizácie stavby uloží bezpečne na stavenisku a pred ukončením stavby na vlastné náklady odvezie na povolenú skládku odpadov, na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa skládky.

19./ V zmysle § 127 Obč. zák. vlastníci vecí sa musí zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozil výkon jeho práv. Preto nesmie ohroziť okolité stavby a pozemky hlukom, prachom, pevnými a tekutými odpadmi a pod.

20./ Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

21./ Zhodnotenie vplyvu na životné prostredie:

Realizácia povolenej stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Za dodržania podmienok daných v tomto povolení nebude zdrojom znečistenia ovzdušia, vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov.

22./ So stavbou je možné započať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stavebného zákona povolenie stráca platnosť, ak so stavbou nebude začaté v lehote do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.

23./ Stavebník je povinný po ukončení stavby predložiť návrh na jej kolaudáciu.

V rámci stavebného konania účastníci konania nevzniesli námietky k uskutočneniu stavby, preto sa v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 18.12.2019 podala Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“ na umiestnenie ktorej

bolo Obcou Petrovce, ako príslušným stavebným úradom, vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. sp. 366/2019-004 zo dňa 21.10.2019. Obec Petrovce, ako príslušný stavebný úrad podľa §-117 stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §-u 62 stavebného zákona stavbu povolil. K žiadosti o povolenie stavby sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy: VVS a.s. Závod Vranov nad Topľou, Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Okresné riad. HaZ zboru Vranov nad Topľou, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, SVP, š.p., Povodie Bodrogu, Trebišov, SPP-distribúcia a.s., Bratislava, SaÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pre CD a PK, UPC Košice. Ministerstvo obrany SR Košice, správa nehnuteľného majetku, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou, OR HaZZ Vranov nad Topľou. Prešov. Ich stanoviska nie sú záporné ani protichodné. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § -u 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania sa nezistili dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Poučenie :

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Petrovce. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa u ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie sa v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

Príloha pre stavebníka :

- Overená dokumentácia stavby

Doručí sa:

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 432/2019-005 zo dňa 10.02.2020
(podľa § 69 ods. 2 zákona stavebného zákona)

Na vedomie

- 1./ Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení
EL PRO KAN, M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
- Ing. Michal Kandala (projektant)
- 2./ Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89
- 3./ [REDAKOVANÉ]
- 4./ [REDAKOVANÉ]
- 5./ [REDAKOVANÉ]
- 5./ [REDAKOVANÉ]
- 6./ Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, Kláštorná 64/16, Hanušovce nad Topľou
- 7./ [REDAKOVANÉ]
- 8./ PSK, Námestie mieru 2 , Prešov

Dotknutým orgánom:

- 1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- 3./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5,
Vranov nad Topľou
- 4./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
- 5./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 6./ SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- 7./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031,
093 03 Vranov nad Topľou
- 8./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
slobody 5, Vranov nad Topľou

Vyvesené :

Zvesené :

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby